



<b>Opdrachtnummer</b> 12-B-0544	 <h1 style="text-align: center;">LEVENSLLOOPVERKLARING</h1>	<b>Betreft</b> Samenvatting van onderzoek
<b>Datum</b> 2014.04.30		<b>Onderwerp</b> Beoordeling
<b>Opdrachtgever</b>	Wédéflex Duurzame Daksystemen Zuid-Willemsvaart 14 Postbus 811 5201 AV 's-Hertogenbosch T: 073 - 613 10 40, F: 073 - 614 62 46, E: info@wedeflex.nl, W: www.wedeflex.nl	
<b>Opdracht</b>	Studie naar de materiaaleigenschappen van Wédéflex D4 dakbanen en een onderzoek naar het lange duur gedrag van Wédéflex D4 dakbedekkingssystemen in de praktijk.	
<b>Product</b>	Wédéflex D4 dakbanen 446 K 14	
<b>Samenvatting</b>	<p>Wédéflex D4 dakbanen zijn over een periode van 30 jaar continu gecertificeerd door Kiwa Nederland B.V. onder KOMO<sup>®</sup>-attest met productcertificaat nr. K7050.</p> <p>Wédéflex D4 dakbanen zijn vanaf 1980 in Nederland verwerkt overeenkomstig de in Nederland gebruikelijke verwerkingsmethoden.</p> <p>Wédéflex D4 dakbedekkingssystemen functioneren over een periode van meer dan 30 jaar goed onder Nederlandse klimatologische omstandigheden. De oudste systemen hebben een bewezen levensduur van 34 jaar.</p>	
<b>Referenties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek inzake lange duur gedrag van Wédéflex daken in de praktijk, BDA-rapport 97-B-0879 d.d. 98.03.12.</li> <li>• Onderzoek lange duur gedrag en ervaringen met Wédéflex Established Products, BDA-rapport 03-B-0191 d.d. 04.06.10.</li> <li>• Evaluatie en herziening BDA Rapport Milieuverklaring (BRM) inzake Wédéflex D4, BDA-rapport 04-B-0464 d.d. 04.05.28.</li> <li>• Nationale BRL 1511, 'Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen van (gemodificeerde) bitumen', deel 2, bijlage I.</li> <li>• Levensloopydocument, studie kwaliteitsaspecten Wédéflex 446 dakbanen, BDA-rapport 08-B-0547 d.d. 08.12.16.</li> <li>• KOMO<sup>®</sup>-attest met productcertificaat K7050/07, afgegeven door Kiwa Nederland B.V., uitgegeven d.d. 2013.11.01.</li> <li>• Inspection report, Visit to Index S.p.A. (factory of Wédéflex), BDA-report 12-B-0544 d.d. 14.04.07.</li> </ul>	
<b>Verklaring</b>	Op grond van de resultaten van de onder 'Referenties' genoemde onderzoeken en studies blijkt dat de relevante kwaliteitsaspecten van de Wédéflex D4 dakbanen over de lange termijn binnen een zekere bandbreedte een constant beeld geven. Gecombineerd met de onderzoeken in de praktijk wordt verwacht dat de huidige Wédéflex D4 dakbanen een vergelijkbare prestatie zullen leveren met een verwachte levensduur van meer dan 30 jaar.	
<b>Geldigheid</b>	Dit document is opgesteld in april 2014. Indien men na verloop van tijd dit document zou willen raadplegen, verdient het aanbeveling bij BDA Dak- en Geveladvies B.V. te informeren of de waarde van de inhoud, onder meer in verband met ontwikkeling van techniek en uitvoering, nog dezelfde is.	
<b>Versie</b> 01	Copyright © 2014 BDA Dak- en Geveladvies B.V. Nadruk verboden.	Blad 1 Van 1 blad